

ОТЧЕТ об исполнении предписания об устранении нарушений

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Зайковский детский сад №1, рассмотрев Предписание № 10/1/1 об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара, информирует о мерах, принятых во исполнение указанного предписания.

1. Предписание рассмотрено и обсуждено на Общем собрании трудового коллектива «30» марта 2018 г., протокол № 13

2. В целях устранения нарушений Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в деятельности муниципального дошкольного образовательного учреждения Зайковского детского сада № 1 проведена следующая работа:

| Нарушения, указанные в предписании | Информация об исполнении |
|---|--|
| 1) На объекте защиты не организовано проведение проверок исправности источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода, их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с соответствием соответствующих актов (ППР в РФ п.5.5.) | 1) Произведены испытания на водоотдачу ВПВ от 08.06.2018г. и 13.06.2018г. Акт прилагается |
| 2) Не проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачного помещения (ППР в РФ п.21) | 2) Проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачного помещения, общей площадью обработки 3012 кв.м с гарантийным сроком три года Акт выполненных работ прилагается |

Приложение:

1. Копия Актов внутренних противопожарных водопроводов на работоспособность;
2. Копия договора № 60 на выполнение противопожарных работ (услуг) от 06.02.2018г.
3. Копия Акта выполненных работ по договору № 60 от 06.02.2018г.

Заведующий МДОУ
Зайковского детского сада №1



Н.С.Шорикова